

湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心装饰装修工程招标答疑

(招标编号：HNXZ-2022-ZZ-XMZB-0272)

一、内容：

各潜在投标人：

1. 装饰工程清单中第2项“多层实木地板”、厚度20mm描述是否有误？木龙骨基层是否违背实际施工工艺规范？请贵司明确。

回复：装饰工程清单中第2项“多层实木地板”、以实际施工工艺规范为准：厚度为15mm，不需要木龙骨基层。

2. 施工图主材表瓷砖CT-04、CT-

05的尺寸为900*1500mm、清单描述尺寸为600*600mm、图纸与清单不符，请贵司明确。

回复：施工图主材表瓷砖CT-04、CT-05的尺寸以图纸900*1500mm为准。

3. 装饰装修工程E. 18表第2条，项目名称为多层实木地板，厚度要求20mm且要打龙骨。市场常规多层实木地板厚度为15mm，安装方式为拼接安装，不需要打龙骨，请贵司明确。

回复：装饰装修工程E. 18表第2条，项目名称为多层实木地板：厚度为15mm，安装方式为拼接安装，不需要打龙骨。

因本次答疑不实质性影响投标人编制投标文件，本答疑发出后，本项目开标时间、投标截止时间及投标保证金递交截止时间均不变，招标文件中的其他内容不变，如原招标文件与本答疑有不一致的地方，以本答疑为准。各投标人如有异议，请在本答疑正式发出后24小时内向招标代理人提出，否则视为投标人认同上述内容。

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

2022年4月29日



二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心。

三、联系方式

招标人：湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心

地 址：长沙市雨花区新建西路37号

联系人：向老师

电 话：0731-85523818

电子邮件：/


招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：湖南省长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联系人：吴安利

电 话：0731-28632095

电子邮件：286147424@qq .com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构：  （盖章）

湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心装饰装修工程招标答疑

各潜在投标人：

1. 装饰工程清单中第2项“多层实木地板”、厚度20mm描述是否有误？木龙骨基层是否违背实际施工工艺规范？请贵司明确。

回复：装饰工程清单中第2项“多层实木地板”、以实际施工工艺规范为准：厚度为15mm，不需要木龙骨基层。

2. 施工图主材表瓷砖CT-04、CT-05的尺寸为900*1500mm、清单描述尺寸为600*600mm、图纸与清单不符，请贵司明确。

回复：施工图主材表瓷砖CT-04、CT-05的尺寸以图纸900*1500mm为准。

3. 装饰装修工程E.18表第2条，项目名称为多层实木地板，厚度要求20mm且要打龙骨。市场常规多层实木地板厚度为15mm，安装方式为拼接安装，不需要打龙骨，请贵司明确。

回复：装饰装修工程E.18表第2条，项目名称为多层实木地板：厚度为15mm，安装方式为拼接安装，不需要打龙骨。

因本次答疑不实质性影响投标人编制投标文件，本答疑发出后，本项目开标时间、投标截止时间及投标保证金递交截止时间均不变，招标文件中的其他内容不变，如原招标文件与本答疑有不一致的地方，以本答疑为准。各投标人如有异议，请在本答疑正式发出后24小时内向招标代理人提出，否则视为投标人认同上述内容。

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

2022年4月29日

